



INFORME DE CLASIFICACIÓN

Nº ASUNTO/INFORME: P-08-8836/27

CLIENTE: **SANCHEZ SANDOVAL**

DIRECCIÓN: c/Josep Pla, s/n (Hostal Nou)

25680 VALLFONOGA DE BALAGUER (LLEIDA)

NOMBRE DEL PRODUCTO: SUBSTRATO ESTÁNDAR DE TABLERO DE PARTÍCULAS TRATADO CON IGNIMAD LA-33

Nº TOTAL DE HOJAS

6

(INCLUIDA LA PRESENTE)

Los resultados del ensayo sólo se refieren al material sometido a ensayo.

Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de GAIKER®, excepto cuando lo sea de forma íntegra.


Iratxe Zuazola
Coordinadora de F + D


Zamudio, a 24 de Abril de 2009

FUNDACIÓN GAIKER inscrita en la sección 1ª del Registro de Fundaciones del País Vasco, nº F-34. C.I.F. G-49 870380



Nº de Asunto: P-08-8836/27

Pág: 1/6

GAIKER Centro Tecnológico • Parque Tecnológico, Edificio 202 • 48170 Zamudio • BIZKAIA • SPAIN
Tel.: 34 94 600 23 23 • Fax: 34 94 600 23 24 • E-mail: mark@gaiker.es • www.gaiker.es



Este documento, emitido en GAIKER, puede ser CONFIDENCIAL. Prohibida su reproducción sin autorización. This document, issued in GAIKER, could be CONFIDENTIAL. Unauthorized reproduction is forbidden.

CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta clasificación se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma Europea EN 13501-1:2007. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

REF. MATERIAL TABLERO DE PARTÍCULAS DE EUROCLASE D, TRATADO CON IGNIMAD LA-33	CLASIFICACIÓN s/n UNE EN 13501-1:2007 (*) y (**)
--	---

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en Llamas
B	-	s	2	d 0

(*) Los tableros se ensayan auto soportados y a una distancia de 40 mm de las placas soporte. Apartado 5.2.2.a.

(**) Esta norma de clasificación no representa una aprobación tipo o certificación del producto.


GAIKER
 ik4 research alliance
 Jesús Ballesterro Maestu
 Responsable Máximo del Ensayo
 Zamudio, a 24 de Abril de 2009