

## INFORME DE CLASIFICACIÓN

Nº ASUNTO/INFORME P-20-21824/4

CLIENTE: **QUIDE, S.A.**  
DIRECCIÓN: Polígono Industrial de Itziar, Pabellón E-20, Apart. 29  
20820 DEBA (Gipuzkoa)

CLIENTE: **SÁNCHEZ SANDOVAL, S.L.**  
DIRECCIÓN: C/ Joseph Pla s/n (Hostal Nou)  
25680 VALLFOGONA DE BALAGUER (Lleida)

NOMBRE DEL PRODUCTO: **TABLERO OSB TRATADO CON  
IGNIMAD LA-33**

Nº TOTAL DE HOJAS  
12  
(INCLUIDA LA PRESENTE)

Los resultados del ensayo se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo.

GAIKER declina cualquier responsabilidad sobre la veracidad de la información suministrada por el cliente y que pudiera afectar a la validez de los resultados.

Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de GAIKER®, excepto cuando lo sea de forma íntegra. En el supuesto de que el cliente precise un dictamen pericial para su utilización en juicio, podrá solicitarlo adicionalmente, presupuestándose de manera independiente el importe y los gastos asociados.

ENAC es firmante del Acuerdo Multilateral (MLA), (Acuerdo de Reconocimiento Mutuo MRA) de la European Cooperation for Accreditation (EA) y de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), en materia de ensayos.



  
A. Matellanes  
Coordinación E+C  
Zamudio, a 11 de marzo de 2020

#### 4. CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN

##### 4.1 Clasificación de referencia

Esta clasificación se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma EN 13501-1:2007+A1:2009.

##### 4.2 Clasificación

El producto **TABLERO OSB TRATADO CON IGNIMAD LA-33** en relación a su comportamiento a la reacción frente al fuego se clasifica:

**B**

La clasificación adicional en relación con la producción de humo es:

**s1**

La clasificación adicional en relación con la producción de gotas/partículas en llamas es:

**d0**

Comportamiento al fuego		Producción de humo		Gotas en llama
<b>B</b>	-	<b>s1</b>	,	<b>d0</b>

**Clasificación de reacción al fuego: B-s1, d0**